

	<p style="text-align: center;">GARA N. APP1001083</p> <p style="text-align: center;">CIG 058211694F</p>	<p>Data Pubblicazione 11/03/2011</p>
	<p style="text-align: center;">Comunicazioni</p>	<p>Pagina 1 di 1</p>

COMUNICAZIONE N. 1 DEL 11/03/2011

- 1) Si rende noto che è stata pubblicata variazione al bando di gara limitatamente al punto **6.1.d)**; il documento è negli allegati alla presente procedura.
- 2) In merito alle "prestazioni di servizi di progettazione" si comunica che:
 - a) sono relative a progetti con firma e timbro apposti e, pertanto, non vi sono comprese le collaborazioni alla progettazione;
 - b) le esperienze di progettazione eseguite nell'ultimo quinquennio dovranno essere relative a lavori il cui importo complessivo sia pari a 5 volte l'importo dell'appalto in gara.
- 3) In merito all'art. 4 del Capitolato Speciale di Appalto, poiché non è stato prorogato il D.M. LL.PP. 16/01/1996, in conformità a detto articolo il concorrente dovrà adeguare il progetto strutturale al D.M. 14/01/2008 a sua cura e spese. Pertanto si precisa che:
 - a) in luogo del calcestruzzo previsto in E.P. alla voce 020.01.001.010 calcestruzzo Rck300 in elevazione, verrà utilizzato calcestruzzo equivalente previsto nella nuova normativa classificato C25/30 allo stesso prezzo previsto in E.P.;
 - b) per opere fondazione, in luogo di calcestruzzo Rck300 in fondazione previsto alla voce 020.01.001.008 verrà posato calcestruzzo C25/30 allo stesso prezzo previsto in E.P.;
 - c) in luogo di calcestruzzo Rck250 verrà fornito calcestruzzo C20/25 equivalente classificato nella nuova normativa senza maggiorazione di prezzo;
 - d) per quanto riguarda i pali di fondazione diam. 100cm e diam. 60cm, è previsto in progetto impiego di cls Rck300, che verrà sostituito nel rispetto della nuova normativa NTC 2008 con calcestruzzo equivalente classe C25/30 senza modifica di prezzo;
 - e) riguardo all'acciaio di armatura opere c.a., in progetto ed elenco prezzi è previsto impiego in fondazione ed elevazione acciaio classificato Feb44K. Tale tipo di acciaio è sostituito nella nuova normativa con acciaio B450C e quindi il concorrente sostituirà l'acciaio Feb44K con acciaio B450C senza maggiorazione di prezzo (voci E.P. 0.22.01.001.003 e voce 0.22.01.001.050).