

Firenze, lì

0 9 SET. 2011

Oggetto: Rettifica specifiche tecniche - Gara n.677/11 - Chiusini in ghisa sferoidale

In relazione agli articoli messi in gara e alle relative specifiche tecniche di Capitolato si precisa e rettifica come segue:

- Per i chiusini per saracinesca (cod. 51010) deve considerarsi eliminato il riferimento alla norma EN 124 classe 250 nel cui campo di applicazione il bene non rientra; d'altra parte, nel rispetto delle misure funzionali (e dell'ingombro interno dell'asta di manovra che comprende la saracinesca) riportate nei disegni allegati alla specifica, dovranno avere una resistenza a rottura ≥ 250 kN da dimostrare con prove di carico e misura della freccia residua eseguite in conformità a quanto previsto dal capito 8 della EN 124; di conseguenza, e a precisazione, tra le marcature non è richiesta l'indicazione EN 124 C250 né il marchio di un ente di certificazione, ma unicamente: 250 kN, il nome o logo del produttore, luogo di produzione, oltre all'indicazione dell'ente proprietario e del tipo di utenza.
- I <u>chiusini di cod. 51096 e 51101</u> sono eliminati dalla richiesta del bando di gara e non concorrono quindi ai fini di aggiudicazione; su detti articoli, richiesti in quantitativi estremamente limitati, la Stazione Appaltante ritiene doveroso verificarne le specifiche tecniche in relazione alla loro conformità alle normative di sicurezza.

Publiacqua S.p.A.
Dirigente Responsabile
Amministrazione e Finanza
(Dott. Gilles Fabre Rousseau)

galo

153/GFR/MDT/ft Publiacqua S.p.A