

PUBLIACQUA S.P.A - FIRENZE
BANDO DI GARA N.135/APP/2011
CIG 1166943FCF
Comunicazione n. 1 del 13/04/2011

Si comunica che, in riferimento al § “**Tipi di giunti**” dell’art.4 parte 1 - Tubi in ghisa del Capitolato speciale di Appalto, la specifica tecnica

“- Tipi di giunti -

I tubi dovranno avere un'estremità a bicchiere per giunzione a mezzo di anello di gomma. Tale giunto, definito pure di tipo elastico deve permettere deviazioni angolari e spostamenti longitudinali del tubo senza che venga meno la perfetta tenuta e sarà preferibilmente del tipo elastico automatico “standard” UNI 9163 e conforme alla norma EN 681-1.

Le guarnizioni del giunto, dovranno essere fabbricate in elastomero rispondente ai requisiti richiesti dal D.M. 06 Aprile 2004, n° 174 e preferibilmente essere realizzate in EPDM.”

è chiarita e sostituita dalla seguente:

“- Tipi di giunti -

I tubi dovranno avere un'estremità a bicchiere per giunzione a mezzo di anello di gomma. Tale giunto, definito pure di tipo elastico deve permettere deviazioni angolari e spostamenti longitudinali del tubo senza che venga meno la perfetta tenuta e sarà del tipo elastico automatico “standard” UNI 9163.

Gli elementi di tenuta del giunto, dovranno essere fabbricate in elastomero, conforme alla norma EN 681-1, e rispondente ai requisiti richiesti dalla Circolare del Ministero della Sanità 06 Aprile 2004, n° 174.”